



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000 ул. "Московска" №33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

Изх. № 9301-3394/14.05.08г. 2008 г.

**ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ**

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК СТЕФАН ИВАНОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Получих писмо от Председателя на СОС, придружено с официално питане от г-н Стефан Иванов общински съветник от СДС и член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност на СОС, относно „Неизпълнен ангажимент по внасяне на обобщен доклад за моментното състояние и осигуряване на проходимост на аварийните изходи в училищата и детските заведения на територията на Столична община” с вх.№ 9300.27.10.2008г.

ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Със своя отговор на отправено ми с Ваше питане Вх. № 9301-3394/ 14.05.08г. и проведения на заседание на СОС от 29.05.08г. диалог по повдигнатия от Вас въпрос Ви информирах за предприетите от Столичната общинска администрация мерки за установяване на моментното състояние на евакуационните и аварийни изходи на Столичните училища и детските градини, както и за мерките, които ще бъдат предприети за привеждането им в съответствие с нормативно - техническите изисквания за тяхната експлоатация.

С писмо изходящ № 9301-3394/28.05.2008 г., Ви информирах, че разпоредих кметовете на райони в Столична община да назначат комисии, които да извършат проверка по спазване изискванията на чл. №.33 от Наредба I - 209 на МПРБ и МВР, за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, регламентираща състоянието на аварийните и евакуационни изходи на столичните училища и детски заведения.

До този момент е извършено следното:

1. В изпълнение на писмо с изх. № 9301-3394/20.05.2008г., Кметовете на райони в Столична община сформираха районни комисии в които бяха привлечени за участие представители на съответните районни служби по „Пожарна безопасност и спасяване”.

2. През летният период, комисиите извършиха проверка на моментното състоянието на аварийните изходи. В констативни протоколи те отразиха състояние им и предложиха мероприятия за привеждането им в съответствие с нормативните документи. Същите бяха изпратени в Столична община.

3. От представените документи е видно, че евакуационните изходи могат да осигурят евакуацията от детските градини и училищата в случай на възникване на аварийна ситуация.

4. В част от пътищата за евакуация съществуват нормативно-технически несъответствия изразяващи се в:

- липса на евакуационно осветление;
- наличие на монтирани по стените горими ламперии;
- липса на пожароизвестителни инсталации;
- не монтирани „антинапад“ брави на евакуационните врати.

Представената справка от районните комисии показва, че няма училища и детски градини без необходимия брои евакуационни изходи и те отговарят по размер на нормативните изисквания за провеждане на нормална евакуация.

Във всички учебни и детски заведения са изгответи аварийни планове за евакуация на учениците и децата, които са проиграни от административния и училищен персонал.

В някой от учебните заведения част от евакуационни изходи на училища, са заключени с оглед осигуряване сигурността на децата и

недопускане възможност за посегателства отвън. На охранителите и ръководния училищен персонал са дадени указания свързани с незабавното им отключване в критична ситуация.

Всички справки от районните комисии са изпратени до дирекция „Образование“ – СО и дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“ за изготвяне на цялостна програма за поетапно изпълнение на предписаните мероприятия.

Поради това че, изпълнението на мероприятията е възможно при извършване на основни ремонтни дейности през неучебния период, предлагам необходимата сумата от **2 357 359.85 /два милиона триста петдесет и седем хиляди триста петдесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки/**, съгласно Приложение №6, целево да бъде включена в инвестиционната програма на СО за 2009 година във функция „Образование“, съответно по дейности 311 „Детски градини“ – 326 443,14 лв. и по дейност 322 „Общеобразователни училища“ – 2 030 916,71 лв.

Приложения:

1. Писмо изх. №9301-3394/3/28.05.2008 г.;
2. Доклад изх. №93-01-3394/38/05.08.2008 г.;
3. Писмо изх. № 9301-3394/39/07.08.2008 г.;
4. Писмо изх. №9301-3394/40/07.08.2008 г.
5. Обобщена справка за състоянието на евакуационните и аварийни изходи на училищата и детските градини по райони.
6. Разбивка на заявената сума по райони и дейности.

С уважение,

**БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

