

## МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДАНИЕ

За изработване на ПУП-ПП по чл.125, във връзка с чл.124а,  
ал.5 от ЗУТ

За ОБЕКТ: Възстановяване на електропроводна връзка за захранване с на с.Желява от ВЛ20kV"Желява"-с.Желява.

Да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ на подземен линейен обект на техническата инфраструктура – Възстановяване на електропроводна връзка за захранване на с.Желява

Възстановяването на електропроводната връзка да стане чрез подземен кабел 20kV от нов ЖР стълб №6-1 в оста на ВЛ 20kV „Чурек“ до нов ЖР стълб №30-1 на ВЛ 20kV 20kV"Желява". На двата нови ЖР стълба да се изпълнят въздушно-кабелни преходи 20kV. На ЖР стълб №30-1 на ВЛ 20kV 20kV "Желява" да се постави мощностен разединител 20/400А и вентилни отводи 20/10кА, а на стълб №6-1 въздушно-кабелният преход да се изпълни с подпорни изолатори 20kV.

Кабелът 20kV да започва от мястото на поставяне на нов ЖР стълб 6-1 в оста на ВЛ 20kV „Чурек“ да се отправи на югозапад в рамките на северния тротоар на ул."Герена" (ПИ 29204.7603.81, ПИ 29204.7602.73 и ПИ 29204.7601.37) до достигане на нов ЖР стълб 30-1 в оста на ВЛ 20kV 20kV"Желява".

– **Териториален обхват на кабела** - Кабелът да започне от нов ЖР стълб №6-1 в оста на съществуваща ВЛ 20kV „Чурек“ в ПИ 29204.7603.81 до нов ЖР стълб №30-1 в оста на ВЛ 20kV „Желява“ в ПИ 29204.7601.37.


Всички нови съоръжения да се разположат до северната имотна граница на ПИ 29204.7603.81, ПИ 29204.7602.73 и ПИ 29204.7601.37.

На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба 16/2004 за сервитутите на енергийни обекти, титуляря на сервитутните права, определя сервитутна линия на 0,6м от страна на имотите и 2 м от другата страна. Общата ширина на сервитутната линия е 2,6м.

1. Дължината на трасето е приблизително **757m**, като:
  - **404m** - през имот 29204.7603.81 – вид на територията: земеделска; НТП За селскостопански, горски, ведомствен път
  - **338m** - през имот 29204.7602.73 – вид на територията: земеделска; НТП За селскостопански, горски, ведомствен път
  - **15m** - през имот 29204.7601.37 – вид на територията: земеделска; НТП За селскостопански, горски, ведомствен път
2. Когато кабелът преминава през пътища и други транспортни комуникации, да се изтегли в защитни тръби.
3. Проектът да бъде разработен едноетапно в срок от 45 (четиридесет и пет) дни от издаването на Разрешението за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/, след което да се внесе за по-нататъшни процедури по одобряване на същия.
4. При изготвяне на проекта да се спазват всички действащи нормативни изисквания за обекти от този вид.

5. За трасето на кабела да се изработи ПУП – ПП(парцеларен план) в обхват съгласно чл. 62в и раздел VI от НАРЕДБА № 8 ОТ 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.).

Възложител:

  
.....  
"ЧЕЗ Разпределение България" АД  
/инж. Филип Малешевски –  
пълномощник/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/