

Справка за състоянието на покривните конструкции на общински училища и детски градини

Район	Вид обект	№	Обект, наименование, адрес:	състояние	Коментар:
"Средец"	Училище	1	6 ОУ Граф Н. П. Изнатиев, ул. „6-ти септември“ 16	задоволително	2024 извършван аварийен ремонт без намеса в покривната конструкция
		2	7 СУ „Свети Седмочисленици“, ул. „Цар Шишман“ 28	добро	частични аварийни ремонти през годините без данни за намеса в покривната конструкция
		3	38 ОУ „Васил Априлов“, ул. „Шипка“ 40	добро	частични аварийни ремонти през годините без намеса в покривната конструкция
		4	127 СУ „Иван Денкоглу“, ул. „Петър Парчевич“ 43	задоволително	2024год. извършван аварийен ремонт, без ремонт на дървената конструкция
		5	133 СУ „А. С. Пушкин“ ул. „Цар Шишман“ 1	добро	частични аварийни ремонти през годините без намеса в покривната конструкция
		6	12 СУ „Цар Иван Асен II“ ж.к. Яворов, ул. „Цар Иван Асен II“ 72	много добро	2023г. извършван ремонт на покрива с частична подмяна на дървената конструкция
		7	9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, бул. „Патриарх Евтимий“ 35	добро	частични аварийни ремонти през годините без намеса в покривната конструкция
	Детска градина	1	ДГ № 18 „Детски свят“, ж.к. Яворов, ул. „Георги Марков“ 2	много добро	от направената реконструкция през 2016г не е имало проблеми
		2	ДГ № 77 „Магнолия“, ж.к. Яворов, ул. „Мизия“ 6	много добро	2024 извършван аварийен ремонт с частична подмяна на дървена конструкция
		3	ДГ № 159 „Олимпийче“ ул. „Уилям Гладстон“ 38	добро	градината се намира на първи етаж в жилищна сграда
		4	ДГ № 113 „Пресна“, ул. „Пресна“ 3	добро	частични аварийни ремонти през годините без намеса в покривната конструкция

"Красно село"	Училище	1	25 ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Балканджи Йово" № 22	покривът е компрометиран на 80%: има изгнили гъски и счупени цигли; на едно място има теч	
		2	34 ОУ "Стою Шишков", ул. "Родопски извор" № 43	има теч на покрива, капе по стълбите	
		3	19 СУ "Елин Пелин", ул. "Яков Крайков" № 16	течове на покрива, компроментирани керемиди	
		4	142 ОУ "Веселин Ханчев", ул. "Пчела" № 21	настилката на покрива е отлепена отгоре	
		5	36 СУ "Максим Горки", ул. "Пирински проход" № 35	теч на покрива	
		6	203 ПЕГ "Свети Методий", ул. "Пчела" № 21	има теч на покрива, изолацията е компрометирана	
		7	132 СУ "Ваня Войнова", бул. "Цар Борис III" № 128	нямат проблем с покрива на основната сграда, проблемът е с периферената част на покрива на физкултурния салон и топлата връзка	
		8	51 СУ "Елисавета Багряна", ул. "Софийски герой" № 28	няма информация	
		1	ДГ № 134 Логопедична "Любопитко", ул. "Урвич" № 14	няма информация	
		2	ДГ № 107 "Бон-бон", ул. "Григор Пърличев" № 10	няма проблем с покрива	
		3	ДГ № 85 "Родина", ул. "Дамян Груев" № 44	няма проблем с покрива	
		4	ДГ № 99 "Брезичка", ул. "Битоля" № 27	няма проблем с покрива	
		5	ДГ № 142, бул. "Цар Борис III" № 54 А	няма проблем с покрива	има теч при топлата връзка, улици за ремонт

	Детска градина	6	ДГ №124 "Бърборино", ул. "Захари Круша" № 20	покривът тече	санитарното помещение до склада е неизползваемо, заради теча
		7	ДГ № 136 "Славия", бул. "Цар Борис III" № 130	няма проблем с покрива	
		8	ДГ №162 "Вихрогонче", ул. "Урвич" № 12	няма проблем с покрива	
		9	ДГ № 145 "Българка", бул. "Никола Мушанов" № 151	няма проблем с покрива	
		10	ДГ № 8 "Проф. г-р Елка Петрова", ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 34	в сградата с групите нямат проблем с покрива	има теч при топлата връзка
		11	ДГ № 80 "Приказна Калина", ул. "Виглич" № 2	нямат проблем с покрива	
		12	ДГ № 93 "Чуден свят", ул. "Дебър" № 22	имат проблем с покрива на къщата, има теч	
		13	ДГ № 67 "Чучулига", бул. "Братя Бъкстон" № 16	няма проблем с покрива	
	Училище	1	НГДЕК и V ВСОУ „П.Пенев“ (бивше 13 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"), ул.„Св. Св.Кирил и Методий“№ 63	В момента се изпълнява ремонт	Ремонт на покрив – северно крило през 2014г. В момента се изпълнява ремонт на цялата сграда , който включва ремонт на покрив над западно крило и нова мълниезащита на цялата сграда.
		2	18 СУ „Уилям Гладстон“, ул. „Пиротска“ № 68	добро	Основен ремонт на целия покрив , изпълнен през 2019г. Мълниезащита – сертификат № 426/04.09.2024г.
		3	30 СУ „Братя Миладинови“, бул.„Ал. Стамболийски“ №125	добро	Няма данни за проблеми с покрива на основната сграда. Покриви над басейн и физкултурен салон изпълнени през 2020г.

"Възраждане"	училище	4	32 СУИЧЕ „Св.Кл.Охридски“, ул. "Софроний Врачански" № 6	добро	Изпълнени ремонти: -основна сграда 2017г. И физкултурен салон и топла връзка през 2023г.
		5	46 ОУ „Константин Фотинов“, бул. „Христо Ботев“ № 109	добро	Основен ремонт на покрива е изпълнен през 2013г.
		6	67 ОУ „Васил Друмев“, ул.„Гюешево“ № 63	Не е ремонтирана стрехата, която е в много лошо състояние.	Покрив – ремонтиран през 2016г.
		7	76 ОУ „Уилям Сароян“, ул.„Братя Миладинови“ № 9	Покрив – за текущ ремонт.	Покрив – за текущ ремонт. Последен ремонт е изпълнен през 2015г.
		8	91 НЕГ „Проф. Гълъбов“, ул. „Бр. Миладинови“ № 2	добро	
		9	136 ОУ „Любен Каравелов“, ул. „Димитър Петков“ №116	добро	Цялостен ремонт на покрива през 2024г.
	Детска градина	1	ДГ № 1 "Червената шапчица", ул. Брегалница" № 48	добро	Покрив – ремонтиран през 2022г.
		2	ДГ № 50 "Зайчето Куки", ул."Осогово" № 1	добро	Основен ремонт на целия покрив , изпълнен през 2016г
		3	ДГ № 81 "Лилия", ул. "Одрин" № 62	задоволително	Основен ремонт на целия покрив , изпълнен през 2017г.
		4	ДГ № 119 "Детска планета" – сграда 1, ул. "Брегалница" № 26	Стара сграда – за цялостен ремонт.	Нов корпус – 2023г.
		5	ДГ № 119 "Детска планета" – сграда 2, ул. "Гюешево" № 78	Стара сграда – за цялостен ремонт	Нов корпус – ремонт 1-ви етап 2021г. И 2-ри етап 2022г.
		6	ДГ № 120 „Детство под липите“, ул. "Позитано" № 125	добро	Два корпуса – ремонт и на двата покрива през 2014г.
		7	ДГ № 194 "Милувка", ул. "Овче поле" № 123	добро	Ремонт на покрив – през 2021г.
			Първа английска езикова гимназия, 112. ОУ "Стоян Заимов", бул. Княз Ал. Дондуков 60	Нуждае се от ремонт	Корпус 1, всесезонен теч над класна стая на 4 етаж
			Първа английска езикова гимназия, 112. ОУ "Стоян Заимов", бул. Княз Ал. Дондуков 60	Нуждае се от ремонт	Корпус 2, всесезонен теч над актова зала

"Оборище"	Училище	1	Първа английска езикова гимназия, 112. ОУ "Стоян Заимов", бул. Княз Ал. Дондуков 60	Нуждае се от ремонт	Корпус 3, всесезонен теч в коридора над 4 етаж.
			Първа английска езикова гимназия, 112. ОУ "Стоян Заимов", бул. Княз Ал. Дондуков 60	Нуждае се от ремонт	Нов физкултурен салон, теч от покрива, нарушено вътрешно покритие на покрива
		2	IV сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий", ул."Дунав" № 30	добро	Ремонт на фасада и покрив 2002 г. по програмо ФАР
		3	СМГ "Паисий Хилендарски", ул."Искър" № 61	няма информация	
		4	1 СУ "Пенчо Славейков", ул."Стара планина" № 11	няма информация	
			164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" + 129 ОУ "Антим - I", ул."Султан меле" № 1	недобро, необходимост от ремонт	В последните 10 години не е извършван ремонт; налице е мълниезащита; има извършени гребни текущи поправки за спиране на течове.
	Детска градина	1	ДГ 151 "Леда Милева"		
			филиал ул. "Оборище"94-96	добро	сградата е построена 2014 г
			филиал ул. "Оборище"94	добро	ремонт на покрива 2010 г
			филиал ул. "Мърфи" 1	добро	ремонт на покрива 2008 г
		2	ДГ № 100"Акад.Пенчо Райко",ул. Велико Търново"№2	Изготвя се проект за конструктивно укрепване на сградата	1928г.-паметник на културата;мълниезащита-га; 2014г.авариен ремонт на покрив
			ДГ № 100"Акад.Пенчо Райко",ул. Велико Търново"№4	Изготвя се проект за конструктивно укрепване на сградата	1928г.-паметник на културата;мълниезащита-га;
		3	ДГ № 191 "Приказка без край", София, р-н "Оборище"	добро	преди няколко години правен основен ремонт, при нужда, се правят необходими ремонти. Няма течове.
			ДГ №195 "Братя Мормареви", ул. Врабча №7	добро	правен частичен ремонт юли, 2024г

		4	ДГ №195 "Братя Мормареви", ул. Дунав № 5а	на покрива има поникнали гървета	стопанисваме първи от три етажа, от м. септември напускаме сградата
			ДГ №195 "Братя Мормареви", ул. Победа №3	добро	няма проблеми
		5	ДГ № 104 "Моят свят", ул."Чумерна" № 15	добро	няма проблеми
			ДГ № 104 "Моят свят" – филиал, ул."Веслец" № 31	добро	няма проблеми
		1	14 СУ "Проф.д-р Асен Златаров", жк "Банишора", ул."Ген. Черняев" №8	добро	Сградата е построена през 1931г. 2014г. – ремонт. / Налична действаща мълниезащитна уредба
		2	29 СУ "Кузман Шанкарев", Център, ул."Г.С.Раковски" №20	основна сграда – добро; физк.салон – нуждае се от основен ремонт.	Сградата е построена през 1959г. 2011г.-ремонт покрив на физк.салон и на откритата тераса. 2023г. – ремонт на покрива на основната сграда и на откритата тераса. / Налична действаща мълниезащитна уредба
		3	48 ОУ "Йосиф Ковачев", Център, ул."Клокотница" №21		Налична действаща мълниезащитна уредба
		4	58 ОУ "Сергей Румянцев", кв."Орландовци", ул."Железопътна" №65	задоволително	2024г. – ремонт на покрива на стола. / Налична мълниезащитна уредба – не съответства на изискванията
		5	59 ОБУ "Васил Левски", кв."Малашевци", ул."Кестен" №1	добро	Сградата е построена през 1960г. Последен основен ремонт на покрива – 2023г. / Налична действаща мълниезащитна уредба

"Серпука"	Училище	6	60 ОУ "Св.св.Кирил и Методий", кв."Бенковски", ул."Наука" №2	добро	Сградата е построена през 1964г. 2004–2005г. – основен ремонт на покрива на основната сграда; 2013–2014г. – основен ремонт на покрива на малката сграда; 2020г.– частичен ремонт на покрива на основната сграда; 2024г.– частичен ремонт на покрива на топлата връзка към физк. салон. / Налична действаща мълниезащитна уредба
		7	100 ОУ "Найден Геров", жк "Фондови жилища", ул."Иван Йосифов" №68	задоволително	Има течове над занималните, има нужда от частичен ремонт
		8	ПГИИ "Проф. Николай Райнов", кв."Орлановци", ул."Проф. Н. Райнов" №2	задоволително	строежа на сградата е 1922/23 година. Основен ремонт на покривната конструкция е направен през 2003/2004 г. , когато са премахнати комини, капандури и е подобро основното състояние на покрива, като не са подменяни керемидите. Покривната конструкция е от 60–те години на XX век, има нужда от основен ремонт и смяна на керемидите. Към момента има течове, които се отстраняват с бюджет на училището. Налична действаща мълниезащитна уредба

	Детска градина	1	ДГ № 45 "Алиса", жк "Банишора", ул."Шумен" №2	добро	Сградата е построена през 1965г. Извършвани частични ремонти. Последен частичен ремонт – през 2023г. Налична мълниезащитна уредба – не съответства на изискванията
		2	ДГ № 48 "Братя Грим", жк "Фондови жилища", ул."Марин Христов" №5	задоволително – неотстранен теч.	Налична действаща мълниезащитна уредба
		3	ДГ № 53 "Дядовата ръкавичка", жк "Банишора", ул."Иван Тургенев" №10	добро	Основен ремонт на покрив 2023–2024г. / Налична действаща мълниезащитна уредба
		4	ДГ № 60 "Слънце", кв."Бенковски", ул."Стария кладенец" №2	добро	Сградата е построена през 2016г. 2023г. – частичен ремонт на покрив; 2025г. – частичен ремонт на покрив. / Налична действаща мълниезащитна уредба
		5	ДГ № 106 "Княгиня Мария Луиза", Център, ул."Родопи" №8	добро	Сградата е построена 1954г. Частичен ремонт на покрив – 2022г. / Налична действаща мълниезащитна уредба
		6	ДГ № 118 "Усмивка" кв. "Орлановци", ул."Тайга" №29	добро	Основен ремонт на покрив – 2015г. / Налична действаща мълниезащитна уредба
		7	ДГ № 149 "Зорница", кв."Орлановци", ул."Железопътна" №22	добро	Налична действаща мълниезащитна уредба
		8	ДГ № 149 "Зорница", кв."Малашевци", ул."Училищна" №10 – филиал	добро	Налична действаща мълниезащитна уредба

		9	ДГ № 199 "Сарагоса", жк "Банишора", ул."Струга" №15а	основна сграда – за ремонт	Основната сграда е построена през 1948г., ново крило – 2010г. Предстои ремонт на покрив на основната сграда – пролет-лято 2025г. / Налична мълниезащитна уредба – не съответства на изискванията
		10	ДЯ № 70 "Мечо Пух", кв."Орланговци", ул."Ком" №24		Налична действаща мълниезащитна уредба
		1	24 СУ "П.К.Яворов" – ул.Клисуре № 16	много добро	2021 – основен ремонт

	Училище	2	42 основно училище "Хаджи Димитър"	необходими ремонти за 2025 година: Корпус "А" – частичен ремонт воронка; Корпус "Г" частичен ремонт – битумна мембрана; Корпус "Ж" – частичен ремонт воронки	2013 г. цялостен ремонт на покрива на корпус "Ж" – кухненски блок; 2016 г. цялостен ремонт на покрива на корпус "В" – физкултурен салон; 2017 г. цялостен ремонт на покрива на корпус "Е" – учебен корпус; 2018 г. цялостен ремонт на покрива на корпус "Г" – учебен корпус; 2019 г. частичен ремонт на покрива на корпуси "В" – физкултурен салон и "Е" – учебен корпус; 2020 г. цялостен ремонт на корпус "А" – учебен корпус; 2022 г. цялостен ремонт на покрива на корпус "В" – физкултурен салон; 2022 г. частичен ремонт на покрива на корпус "А" – учебен корпус; 2022 г. частичен ремонт на покрива на корпус "Ж" – кухненски блок; 2022 г. частичен ремонт на покрива на корпус "Г" – учебен корпус; 2023 г. частичен ремонт на покрива на корпус "Г" – учебен корпус; 2024 г. частичен ремонт на покрива на корпус "Ж" – кухненски блок; 2024 г. цялостен ремонт на покрива на корпус "Б" – актова зала;
		3	44. СУ "Неофит Бозвели", ул. "Плакалница" №45	добро	след ремонт 2024 г.
			44. СУ "Неофит Бозвели", ул. "Васил Петлешков" №41	в процес на ремонт	2025 г.

"Погуяне"		4	49. ОУ "Бенито Хуарес", гр. София, район "Погуяне", ул. Константин Фотинов № 4	добро	частични ремонти –2016 и 2018 година
		5	95. СУ "Проф.Иван Шишманов"	добро	1971г./ частичен ремонт на покрив 2023г.
		6	106 ОУ "Григорий Цамблак", ул. "Григорий Цамблак", 18	добро	2020 г.
		7	124 ОУ "Васил Левски", град София, ул. Вършец №13	добро	2014 ремонт
		8	143 ОУ "Георги Бенковски"	задоволително	2000 г
		9	166.Спортно училище "Васил Левски"гр. София, ул. Котстантин Фотинов "№ 4	добро	построено 1980-1981г., извършен частичен ремонт на покрив през 2020г.
		10	199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов" ж.к. Левски Г, ул. Поручик Георги Кюмюрджиев 30	лошо, за цялостен ремонт	Построено 1996, не е правен основен ремонт. Част от покрива на училището е стъклена конструкция. Правени са няколко частични ремонти. Последните са през 2022 и 2023 година,
		11	95. СУ "Проф.Иван Шишманов"	добро	Построено 1971г./ частичен ремонт на покрив 2023г.
		1	ДГ № 74 "Дъга"	Добро	1985 г. –строителство –частичен ремонт на покрив през 2021 г., 2023 г. и 2025 г.
		2	ДГ № 91 "Слънчев кът", жк "Левски Г" ул. "Пор. Георги Кюмюрджиев"25	задоволително, с теч над едното крило на сградата	1990г– построена 2016г– частичен ремонт на покрива
		3	ДГ 92 № "Мечта" – основна, сграда ул. "Поручик Георги Кюмюрджиев" №10	Незадоволително – наличие на течове на няколко места	година на построяване1993г.
			ДГ № 92 "Мечта" – сграда филиал ул. "Генерал Инзов" №44	Незадоволително – наличие на теч в еднотажната част на сградата	година на построяване2009 г.
		4	ДГ № 103 "патиланско царство" ул. "Гинци"16	добро, без течове към момента	1972г– построена, 2019г– частичен ремонт на покрива
		5	ДГ № 105 гр.София ,ул."Емануил Васкидович 40А	добро	година на строителство 1973г.; ремонт 2015

	Детска градина	6	ДГ №69 "Жар птица"	За цялостна подмяна на хидроизолацията на всички покриви	Построена 1984 г.
		7	ДГ № 110 "Слънчева мечта" – ул. Вършец № 11–филиал	добро	Построени 1966/2012
			ДГ № 110 "Слънчева мечта" – ул. Батуня №75	добро	Построени 1967/2013
		8	ДГ №148 "Слънце", ул. "Неофит Бозвели" №26	теч в една от групите	Година на строителство – 1962г.
		9	ДГ № 173 "Звънче" – централа на ул. "Златица" № 46	задоволително	Нов корпус – строителство 2007 г., не е правен ремонт на покрива до момента. През 2012 г. е извършен ремонт на покрива и са изградени мълниезащити на стария корпус (построен 1966 г.).
			ДГ № 173 "Звънче" – филиал "Алиса" на ул. "Филип Тотю" № 24	задоволително	Нов корпус – строителство 2008 г., Старият корпус (построен 1951 г.)
		10	ДГ 177 "Лютиче" гр. София. Ж.к Сухата река. Ул. Витиня 100 до бл. 100	Покривите на двете сгради са в гаранция	Строеж 1979г. Строеж на нова сграда и реновиране на съществуваща от 2021г. до 2023г.
		11	ДГ № 20 "Жасминов парк", ул. "Бесарабия" № 46 – стара сграда	лошо	1945 г./ 1997 г./ 1999 г.
			ДГ № 20 "Жасминов парк", ул. "Бесарабия" № 46 – нова сграда	добро	2019 г.
		1	31 СУЧЕМ "Иван Вазов", ул. "Гео Милев" 2, София 1111	отлично	изцяло подменено покривно покритие в началото на учебна 2024/2025 г.
		2	93 СУ"Александър Теодоров–Балан", ул.Гео Милев 32	добро	
		3	94 Средно училище "Димитър Страшимиров", гр. София, кв. Христо Ботев, ул. 511 № 22	Задоволително	

"Слатина"	Училище	4	148 ОУ "Проф. г-р Л. Милетич", ул. "Слатинска" № 35	незадоволително	Има нужда от цялостен ремонт, а не ремонт на "парче". В бюджета няма средства за такъв разход.
		5	157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо", ул. Слатинска №35	много лошо, течачи пориви от много години	Многократно подавана информация за течачи пориви. Извършени частични ремонти на най-компрометираните участъци със средства на бюджета на училището. В края на 2024 г. 150 кв.м са ремонтирани като спешен ремонт от Столична община.
		6	23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", бул. "Ситняково" №21	покрив на сградата над кинозала – лошо състояние	течове на няколко места в помещението
			23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри, бул. "Ситняково" №21"	покрив основна сграда – добро състояние	
			23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри, бул. "Ситняково" №21"	покрив хореографска зала – незадоволително	липсват козирки на покрива, стените се мокрят от дъждовете, образува се мухъл в помещенията
		7	109 ОУ "Христо Смирненски", ул. Слатинска №24	Лошо	Компрометирана гървена конструкция и керемиди. Налична строителна документация за нов покрив.
		8	138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" гр. София, ул. Алфред Нобел" №3	Добро	не се нуждае от ремонт.
		1	ДГ №154 "Сбъдната мечта" район Слатина ул.Слатинска №60	добро	
			ДГ №154 "Сбъдната мечта" сграда бл.73 район Слатина ул.Кривина бл. 73	добро	
		2	ДГ № 168 "Слънчогледи" , ул. "Постоянство 9"	задоволително	Компрометиран покрив на Нова сграда на ДГ, отделни течове.
		3	ДГ № 184 "Мечо Пух", ул. Хемус 10	1/2 от сграда №1	има подаден доклад с Рег. № РСЛ22-УЗ21-247/07.07.2022г.

	Детска градина	4	ДГ № 62 "Зорница", кв. Христо Ботев, ул. 502, №6	добро	
		5	61 ДГ "Шарено петле", кв. Хр. Смирненски", ул. Камчия 1	добро	Детското заведение има три свързани сгради. Покрива е изцяло ремонтиран през тази година на едната. На втората е частично ремонтиран през тази година. И третата е частично ремонтиран миналата година.
		6	ДГ № 155 "Веселина", ул. "Георги Минчев" №35	добро	не е обследвано състоянието в последните години, но до момента няма констатиранни проблеми
			ДГ № 155 "Веселина" – филиал ул. "Каймакчалан" №4	добро	не е обследвано състоянието в последните години, но до момента няма констатиранни проблеми
		7	ДГ № 183 "Щастливо детство" район Слатина ул. Галилео Галилей №30	много лошо	За належащ основен ремонт. Напукана битумно-рулонна мушама по цялата площ на покрива.
		8	ДГ № 65 "Слънчево детство", ул. "Ал. Момчев" №2	добро	Покривът на Сграда 1 има компрометирани участъци
	Училище	1.	11 ОУ "Св. Пимен Зографски"	за основен ремонт	Година на строителство – 1977; Състояние – за основен ремонт, Сключен договор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност с включен и ремонт на покрив, без осигурено финансиране към момента
		2.	105 СОУ "Атанас Далчев"	за основен ремонт	Година на строителство – 1975; Състояние – за основен ремонт Очаква се доклад и ккс от директора на училището

"Изгрев"		3.	119 СОУ "Акаг. М. Арнаудов"	добро	Година на строителство-1956/1968г./ обновяване 2017/2019г.; Състояние- добро
	Детска градина	1.	ДГ № 49 "Радост"	за основен ремонт	Година на строителство-1980/надстройка-2024г. Решение на СОС №372/25. 07.2024 г. за отпускане на средства за ремонт на покрива, без осигурено финансиране към момента
		2.	ДГ № 23 "Здравец" – сграда А	за основен ремонт	Година на строителство-1974/2014г.; Състояние- лошо, Сключен договор за ремонт на корпус А, вкл. за ремонт на покрив, осигурено финансиране
			ДГ № 23 "Здравец" – сграда Б	за основен ремонт	Година на строителство-1974/2014г./ 2025г.; Състояние- лошо, сключен договор за ремонт на корпус Б, вкл. за ремонт на покрив, осигурено финансиране
			ДГ № 23 "Здравец" – сграда В	за основен ремонт	Година на строителство-1943/саниране –2018г. 2. Състояние- за ремонт, няма мълниезащитна уредба, сградата се покрива от другите корпуси;
		3.	ДГ № 29 "Слънце"	добро	1.Година на строителство-1981г./ обновяване 2010/2019г.; 2. Състояние- добро, налична мълниезащитна и заземителна уредба;

		4.	ДГ № 30 "Рагецки"	добро	1.Година на строителство-1976г./ основен ремонт - 2022г.; 2. Състояние- добро, налична мълниезащитна и заземителна уредба;
		5.	ДГ № 34 "Брезичка"	добро	Година на строителство-1977г./ текущ ремонт на покрив- 2023г.; Състояние- добро, налична мълниезащитна и заземителна уредба
		6	ДГ № 133 "Зорница"	добро	Година на строителство-1961г./ 2014г., ремонт а покрив - 2021г.; Състояние- добро, налична мълниезащитна и заземителна уредба;
		7	ДГ № 165 "Латинка"	добро	Година на строителство-1965г./ 2015г./саниране 2019г.; Състояние- добро, налична мълниезащитна и заземителна уредба;
		1	192 ДГ "Лозичка", ул."Розова долина" № 12А, две сгради	Стара сграда - тип скатен, много добро. Нова сграда - плосък покрив към дата на съставяне на писмото няма данни за течове.	Стара сграда - година на построяване 1952 г.; основен ремонт през м. 9/2020 г. Надстройка на част от новата сграда, въведена в експлоатация през 2023 г. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.
		2	141 ДГ "Славейкова поляна", ул."Света гора" № 33	Стара сграда - тип скатен, много добро състояние.	Не е постъпвала информация за компрометирано покривно покритие и течове. Основен ремонт през 2013 г. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.

Училище	3	141 ДГ "Славейкова поляна" сграда 2, ул."Свети Наум" № 22	Тип – плосък, състоянието е лошо, с нарушена цялост на хидроизолация, нарушено покритие от поцинкованите шапки по борга.	Извършено е частичен ремонт през м. 8/2024г. Сградата е в готовност за възлагане от СО за изготвяне на доклад за енергийно обследване и проект за ЕЕ , с който да се осъществи полагане на топлоизолация и нова хидроизолация. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.
	4	ДГ № 111 "Корабче", ул."Кораб планина" № 42 – 2 броя сгради	Ниско тяло – тип скатен с керемиди, много добро състояние; Високо тяло – лошо състояние, необходим е основен ремонт. От покрива на високото тяло са установени течове, изгнила отводнителна покривна система – улици и водостоци.	Сградата е построена 1963 г Ниско тяло – основен ремонт м. 8/2024 г. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.
	5	ДГ № 166 "Веселушка", ул."Горски пътник" 23	Покривът е скатен, с малък наклон на скатове. Покрит е с битумна хидроизолация с посипка от шисти. Отводняването е комбинация от ламаринени седящи улици и висящи олуци с водосточни тръби. Ламаринената обшивка на бордовете е силно корозирала.	Построена 1964 г. Покривът е ремонтиран преди 2006 г. Не е постъпвала информация за компрометирано покривно покритие и течове. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.

"Лозенец"		6	174 "Фюм", ул. "Мала планина" № 36	Недобро състояние на битумната хидроизолация на покрива.	Сградата е построена 1963 г. Правени са частични ремонти. Сградата е в процедура за изготвяне на проект за надстройка, с който следва да се предприемат действия за решаване на възникналите проблеми. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.
		7	ДГ № 19 "Света София",бул. "Христо Смирненски" № 36	Тип - плосък, с много добро състояние.	Сградата е построена 1948 г., разширена през 1969 г. Основен ремонт през 2021 г. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.
		8	ДГ № 193"Славейче", ул."Кап Тодор Ночев" № 30	Стара сграда: Скатни покриви, покрити с мушама с посипка. Нова пристройка: Плосък покрив с битумна хидроизолация с посипка. Обшивка на бордове с еталбонг.	Стара сграда: Построена 1968 г. Извършен е частичен ремонт на покритието на покрива и подмяна на олуци и водост. тръби през 2024 г.; Нова пристройка: С разрешение за ползване от 2025 г. Не е постъпвала информация за компрометирано покривно покритие на старата сграда и течове. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.

	Детска градина	9	ДГ № 175 "Слънчеви лъчи", сграда 1, ул. "Тодор Ф. Чипев" № 1	Скатни покриви, с покритие от керемиди. Състоянието на скатните покриви е задоволително. Има нужда от малки поправки на места – подмяна на счупени керемиди и т.н. Покривът на част от детската градина, на един етаж, е голяма обитаема тераса, покрита с гранитогрес. Състоянието на терасата е много лошо. Хидроизолацията под настилката от гранитогрес е силно повредена. Има сериозни течове в помещенията на детската градина под терасата.	Година на построяване – 2014 г. Належаща нужда от основен ремонт на терасата. Налице е мълниезащитна и заземителна уредба.
		10	175 "Слънчеви лъчи" сграда 2 , ул. "Борис Руменов"	Плоски покриви, с покритие от ТПО мембрана. Лошо качество на изпълнение, с течове през мембраната и холкерите. Необходим е мащабен ремонт на покрива.	Въведена в експлоатация през 2021 г. Възникват чести гаранционни дефекти. Висящо съдебно дело – заведен иск срещу строителя.
		1	20 ОУ "Тодор Минков", ул. "Княз Борис" I, №27	добро	извършен е основен ремонт на покрив през 2022 г.
		2	22 СЕУ "Георги Стойков Раковски", бул. "Витоша" №134	лошо	необходимост от основен ремонт
		3	41 ОУ "Свети Патриарх Евтимий", ул. "Цар Самуил" №24	лошо	изготвен е проект за основен ремонт

"Триадица"	Училище	4	47 СУ "Христо Г. Данов", ул. "Димитър Манов" № 18	добро	
		5	73 СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик", ул. "Георги Измирлиев" № 2	добро	
		6	104 ОУ "Захари Стоянов", ул. "Костенски водопад" № 60	лошо	отстранени са течове през 2024 г., необходимост от цялостен ремонт
		7	121 СУ "Георги Измирлиев", ул. "Георги Измирлиев" № 24	добро	извършен е основен ремонт на покрив през 2021 г.
		8	126 ОУ "П.Ю.Тодоров", бул. "България" № 43	добро	
		9	Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън", ул. "Траянова врата" № 26	добро	
		10	Национална търговско-банкова гимназия, бул."Витоша" № 91	добро	
		11	НППФ (Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография), ул. "Златишки проход" № 5	добро	
		12	Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, кв. "Иван Вазов", ул. "Балша" №2	добро	
	Детска градина	1	ДГ № 2 „Звънче“, ул. „Златишки проход“ № 57	добро	подменени са водосточни тръби и улуци през 2024 г.
		2	ДГ № 7 „Детелина“, ул. „Деян Белишки“ №44	добро	
		3	ДГ № 40 "Проф. Г. Ангусев", ул."Метличина поляна"№10	добро	
		4	ДГ № 43 „Талант“, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 20	лошо	проектиране и основен ремонт през 2025
		5	ДГ № 87 "Буката", ул. „Цар Петър“ №5	добро	частичен ремонт през 2024 г.
		6	ДГ № 127 „Слънце“, ул. „Деде Агач“ № 42	добро	
		7	ДГ № 129 "Приказен свят", ул. „Косово поле“ №3	добро	

		8	ДГ № 131 „Флора“, ул. „Флора“ 17	добро	
		9	ДГ № 167 “Малкият принц“, ул. “Балша” 6–8	добро	
		10	ДЯ № 21 „Бон Бон“, ул. Стефан Малинов № 2	добро	
		11	ДЯ № 35 “Вълшебство“, кв. Стрелбище ул.“Орехова гора “ № 11	добро	
	Училище	1	17 СУ "Дамян Груев" ,ул. "Сава Михайлов" №64	добро	Предстои започване на ремонт във връзка Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, съфинансиране от НДЕФ, действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		2	28 СУ "Алеко Константинов", бул. "Възкресение" №60	много добро	след основен ремонт, действаща заземителна и мълниезащитни уредби
		3	57 СУ "Св. Наум Охридски", ул. "д-р Калинков" № 40	лошо	течове при обилни валежи, действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		4	75 ОУ "Тодор Каблешков", бул. "Възкресение" №151	много добро	след основен ремонт, действаща заземителна и мълниезащитни уредби
		5	92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21	лошо/теч във физкултурния салон	поподадено искане за финансиране към СОС с РКП25-ВК08-257/15.04.25
		6	123 СУ "Стефан Стамболов", ул. "Братин дол" №26	добро	теч в актовата зала, действаща мълниезащитна и заземителна уредби

"Красна поляна"		7	135 СУ "Ян Амос Коменски", ул. "Суходолска" №145	за ремонт на топлата връзка	с писмо РКП24-ЕВ00-907/22. 08.24 са поискани финансови средства от Дирекция "Аварийна помощ и превенция", но се получи отказ. Действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		8	147 ОУ "Йордан Радичков", ул. "д-р Калинков" № 40	лошо	в една сграда с 57 СУ "Св. Наум Охридски", действаща мълниезащитна и заземителна уредби
	Детска градина	1	54 ДГ "Дъга", ул. "Уста Генчо " №4	лошо	теч при обелен валеж, действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		2	126 ДГ "Тинтява", ул. "Спас Вацов"	добро	теч в северната част след обилни валежи, действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		3	126 "Тинтява"-филиал, ул. "проф. Вайганд" №6	лошо състояние	предстои започване на ремонт, действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		4	128 "Феникс"	добро	при обилни валежи и ма теч в салона, действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		5	130 ДГ "Приказка", ул. "Булина ливада" №41	задавалително	изготвен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ, действаща мълниезащитна и заземителна уредби

		6	169 ДГ "Коледарче", ул. "Алеко Туранджа " 4	добро	действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		7	187 ДГ "Жар птица", ул. "Добротич" 48	много добро	действаща мълниезащитна и заземителна уредби
		8	196 ДГ "Шарл перо", ул. "Братин дол " №7	лошо	действаща мълниезащитна и заземителна уредби
	Училище	1	43 Основно училище „Христо Смирненски” – гр. София, бул. „Сливница” № 45	сграда1 и сграда 2- добро състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	сграда 1 – основен ремонт 2010 г. сграда 2 – основен ремонт 2019г. Няма констатирани течове.
		2	1.2. 45 Основно училище „Константин Величков” – гр. София, ул. „Пловдив” № 20	добро състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Основен ремонт на покрива – 2023 г. Няма констатирани течове.
		3	33 Езикова гимназия „Света София” – гр. София, ул. „Пловдив” № 20 и сграда 2 – гр. София, ул. „Русе” № 28	задоволително състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Основен ремонт на покрива – 2019 г. През настоящия есенно – зимен сезон са констатирани течове. Ремонт на покрива е включен в предложенията на район Илинген за включване в капиталовата програма на СО за 2025г.
		4	3 Средно училище „Марин Дринов” – гр. София, „ Хайдут Сигер” № 12	добро състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Основен ремонт на покрива – 2019 г. Няма констатирани течове.
		5	113 Средно училище „Сава Филаретов” – гр. София, бул.„Тодор Александров” № 177	добро състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Основен ремонт на покрива – 2019 г. Няма констатирани течове.

"Илинген"		6	Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ – гр. София, ул. „Хайдур Сигер“ № 10	сграда1 и сграда 2- добро състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Основен ремонт на покрива – 2018 г. Няма констатирани течове.
	Детска градина	1	Детска градина № 153 „Света Троица“ – гр. София, ул. „Цар Симеон“ №225	задоволително състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Сграда 1 – изградена 2007 г., локални ремонти на покрива през годините. Няма течове сграда 2 – изградена 2020г. Констатирани течове над физкултурен салон, логопедичен кабинет и гр. помещения. Обекта е в гаранция.
		2	Детска градина № 158 „Зора“ – гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Биянини извори" № 6	задоволително състояние на покрива, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Сградата е построена през седемдесетте години с азбестови панели. Поради тази причина е предвидена за събаряне и изграждане на нова сграда през 2025 г.
		3	Детска градина № 51 „Щурче“ – гр. София, ул. „Цар Симеон“ №271	Добро състояние на покрива на сграда 1. За ремонт на покрива на сграда 2. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	сграда 1 – основен ремонт на покрива 2020 г. сграда 2 – изградена 2016 г. През настоящия есенно – зимен сезон са констатирани течове. Ремонт на покрива е включен в предложенията на район Илинген за включване в капиталовата програма на СО за 2025г.
		4	Детска градина № 179 „Синчец“ – гр. София, ул. „Кукуш“ №34	Добро състояние на покривите на сградите. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	сграда 1 – основен ремонт на покрива през 2024г. сграда 2 – основен ремонт на покрива през 2022г. сграда 3- основен ремонт на покрива през 2022г.

		5,1	Детска градина № 52 „Илингенче“ – гр. София, ул. „Цар Симеон“ №271	задоволително състояние на покривите на сградите, действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	сграда 1 – основен ремонт на покрива 2023 г. сграда 2 – изградена 2007 г. През настоящия есенно – зимен сезон са констатирани течове на покривите и на двете сгради. Подготвя се обществена поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) за ремонт на покрив, отводняване и вертикална планировка на двора на ДГ
		5,2	2.4. Детска градина № 52 „Илингенче“ – филиал „Кукуш“ – гр. София, ул. „Кукуш“ №1	задоволително състояние на покривите на сградата действащи мълниезащитна и заземителна инсталации	Година на построяване – 2009 г.
		1	15 СУ "Адам Мицкевич" – ж.к. "Надежда 2", ул. "Йордан Хаджиконстантинов-Джиноот" № 68	отлично	Ремонтиран по проект "Региони в растеж"
		2	16 ОУ "Райко Жинзифов" – ж.к. "Надежда 1", ул. "Дравски бой" № 7	добро	Паднали керемиди в източната част на билото в размер на 2метра
		3	54 СУ "Св. Иван Рилски" – ул. "Йордан Хаджиконстантинов-Джиноот" № 38	Добро	Теч при комина на стара Сграда
		4	63 ОУ "Христо Ботев" – кв. "Требич", ул."Легеника" № 12	отлично	Покривът е с топлоизолация
		5	98 НУ "Св.Св. Кирил и Методий" – кв. Илиянци, ул. "Махония" № 2	Добро	
		6	101 СУ "Бачо Киро" – ж.к. "Надежда1 ", ул. "Илингенско въстание" № 36	много добро	

"Надежда"	Училище	7	102 ОУ "Панайот Волов" – ж.к. "Надежда 4", ул. "Звезда" № 3	добро	Има клони на високо дърво, достигащи над покрива, които трябва да се отрежат, защото задръстват улиците с листа; при силен дъжд се образува теч по една от стените, намираща се в коридора на втория етаж.
		8	141 ОУ "Народни будители – ж.к. "Свобода", ул. "Стоян Омарчевски" № 4	лошо	Спешно се нуждае от основен ремонт.
		9	153 СУ "Неофит Рилски" – ж.к. "Свобода", ул. "Народни будители" № 2	лошо	Покривите на сградата са ремонтирани в повечето случаи аварийно и частично. Единствено покривът на физкултурният салон е ремонтиран 2024г цялостно и е в отлично състояние. В ПБ за 2025 на СО са заложени средства за внедряване на МЕЕ на сградата, ремонт на ограда и вертикална планировка в двора
		1	ДГ 6 "Вълшенен свят"		
			сграда 1 – ж.к. "Лев Толстой", ул. "Генерал Жостов" № 1	задоволително	
			сграда 2 – ж.к. "Лев Толстой", бл. 65	добро	
		2	ДГ 15 "Чучулига" – ж.к. "Свобода", ул. "Св. Николай Чудотворец" № 4	добро	
		3	ДГ 24 "Надежда"		
			сграда 1 – ж.к. "Надежда" 3, ул. "Кумановски бой" № 16	Лошо – течащ покрив	Последен ремонт на покрива – 2012г. Необходимо е ремонт на целия покрив на сградата.
			сграда 2 – ж.к. "Надежда 3", ул. "Царевец" № 34	Отлично състояние	Новооткрита сграда през 2023 г.
			ДГ 27 "Детска кукла"		

	Детска градина	4	сграда 1 – ж.к. "Надежда 1", ул. "Възрожденска" № 19	много добро	основен ремонт–2018
			сграда 2 – ж.к. "Надежда 1", ул. "Княз Иван Кулин" № 9	добро	
		5	ДГ 38 "Дора Габе" – ж.к. "Надежда 2", ул. "Св. Никола Нови" № 12	Критично	По компетентно мнение, специалисти покриви и подкривни пространства констатирали компрометираното състояние на покрива.
		6	ДГ 83 "Славейче" – кв. "Илиянци", ул. "Фикус" № 2	Състоянието на покривите е критично и изисква спешен и неотложен ремонт.	Монтаж на обшивки, нова битумна хидроизолация.
		7	ДГ 90 "Веса Паспалеева"		
			сграда 1 – ж.к. "Надежда 4", ул. "Иван Момчилов" № 44	добро	
			сграда 2 – ж.к. "Надежда 4", ул. "Бял люляк" № 19	добро	
		8	ДГ 115 "Осми март"		
			сграда 1 – ж.к. "Надежда 2", ул. "Осми март" № 28	лошо	Висящи дъски от подпокривното пространство
			сграда 2 – ж.к. "Надежда 2", ул. "Осми март" № 15	задоволително	Належаща нужда от почистване на улици
			сграда 3 – ж.к. "Надежда 2", ул. "Горни порой" № 2	задоволително	Належаща нужда от почистване на улици
		9	ДГ 137 "Калина Малина"		
			сграда 1 – ж.к. "Лев Толстой", ул. "Република" № 70	незадоволително	множество изгорели места и течове
			сграда 2 – ж.к. "Лев Толстой", ул. "Александър Михов" № 25	задоволително	
		10	ДГ 170 "Пчелица"		
			сграда 1 – ж.к. "Надежда 1", ул. "Люботороуе" № 4	добро	
			сграда 2 – ж.к. "Надежда 1", ул. "Сава Филаретов" № 44	добро	

"Искър"		11	ДГ 171 "Свобода" – ж.к. "Свобода", ул. "Петко Д. Петков" № 14	добро	
		12	ДГ 172 "София" – ж.к. "Надежда 1", ул. "Кирил Дрангов" № 14	компрометиран на места	мечове около барбакани, належащ ремонт
	Училище	1	4 ОУ "Джон Атанасов"	меч от покрив във физкултурен салон	включен в капиталова програма за 2025 г.
		2	65 ОУ "Св.св.Кирил и Методий"	меч от покрив при проливни дъждове	меч от покривни панели
		3	68 СУ "Акад.Никола Обрешков"	предстои ремонт по програма за енергийна ефективност	включен в капиталова програма за 2025 г.
		4	69 СУ "Димитър Маринов"	лошо състояние на покрив	включен в капиталова програма за 2025 г.
		5	89 ОУ "Христо Стамболски"	без забележки	
		6	108 СУ "Никола Беловежов"	без забележки	
		7	150 ОУ "Цар Симеон Велики"	меч в актовa зала, покрива е компроментиран на участъци на цялата сграда и тръбите от воронките са за подмяна	запушени воронки и спукани стъкла на фонари, предстои почистване и профилактика
		8	163 ОУ "Черноризец Храбър"	извършва се ремонт по програма за енергийна ефективност	
	Детска градина	1	ДГ № 13 "Калинка"	без забележки	
		2	ДГ № 21 "Ежко Бежко" филиал	предстои ремонт по програма за енергийна ефективност	
		3	ДГ № 36 "Пеперуга"	без забележки	
		4	ДГ № 88 "Детски Рай"	без забележки	
		5	ДГ № 96 "Росна китка"	без забележки	
		6	ДГ № 108 "Детско царство"	без забележки	изпълнява се проект за разширение с 4 групи
		7	ДГ № 108 "Детско царство" – филиал	без забележки	
		8	ДГ № 144 "Ханс Кристиан Андерсен"	без забележки	
		9	ДГ № 185 "Звездичка"	без забележки	

		10	ДГ № 21 "Ежко Бежко"	в сградата на 65. ОУ	
"Млагост"	Училище	1	10 СУ "Теодор Траянов" – ж.к. "Млагост 1"	добро	
		2	39 СУ "Петър Динеков" – ж.к. "Млагост 2"	добро	
		3	81 СУ "Виктор Юго" – ж.к. "Млагост 3"	за ремонт	
		4	82 ОУ "Васил Априлов" – кв. "Горубляне"	добро	
		5	118 СУ "Акаг. Людмил Стоянов" – ж.к. "Млагост 1"	добро	
		6	125 СУ "Проф. Боян Пенев" – ж.к. "Млагост 1"	добро	
		7	128 СУ "Алберт Айнщайн" – ж.к. "Млагост 2"	добро	
		8	131 СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" – ж.к. "Млагост 4"	добро	
		9	144 СУ "Народни будители" – ж.к. "Млагост 3"	добро	
		10	145 ОУ "Симеон Радев" – ж.к. "Млагост 1А"	за ремонт	
		1	ДГ № 11 "Мику Маус" – ж.к. "Млагост 1", до бл. 18	добро	
		2	ДГ № 14 "Карлсон" – ж.к. "Млагост 2", до бл. 205	добро	
		3	ДГ № 17 "МечоО Пух" – ж.к. "Млагост 1", до бл. 31	добро	
		4	ДГ № 26 "Калина" – ж.к. "Млагост 1", зад бл. 40	добро	
		5	ДГ № 28 "Ян Бибиян" – ж.к. "Млагост 2", зад бл. 223	добро	
		6	ДГ № 56 "Здравец" – ж.к. "Млагост 3", до бл.329	добро	
		7	ДГ № 59 "Елхица" – ж.к. "Млагост 3", до бл.329	добро	

	Детска градина	8	ДГ № 70 "Пролет" – ж.к. "Младост 3", до бл. 307	добро	
		9	ДГ № 71 "Щастие" – ж.к. "Младост 1", до бл.22	добро	
		10	ДГ № 75 "Сърчице" – ж.к. "Младост 1А", до бл. 522	добро	
		11	ДГ № 76 "Сърничка" стара сграда – ж.к. "Младост 4", ул. "Детска мечта" № 20	добро	
		12	ДГ № 76 "Сърничка" – филиал, нова сграда – ж.к. "Младост 4", ул. "Детска мечта" № 22	добро	
		13	ДГ № 98 "Слънчево зайче" – ж.к. "Младост 2", до бл. 241	добро	
		14	ДГ № 109 "Зорница" – ж.к. "Младост 1", до бл. 70	добро	
		15	ДГ № 117 "Надежда" – ж.к. "Младост 1", до бл. 28А	добро	
		16	ДГ № 123 "Шарл Перо" – кв. "Горубляне", ул. "Хан Аспарух" № 1	за ремонт	
		17	ДГ № 178 "Сребърно копитце" – основна сграда – ж.к. "Младост 3", до бл. 363	добро	
		18	ДГ № 178 "Сребърно копитце" – филиал, нова сграда – ж.к. "Младост 3", до бл. 375	добро	
		19	ДГ № 186 "Деница" – ж.к. "Младост 2", до бл. 231	добро	
		20	ДГ № 188 "Вяра, Надежда, Любов" – ж. к. "Младост 4", до бл. 436	добро	
		21	ДГ № 189 "Сто усмивки" – ж.к. "Младост 1", до бл. 67 (бивша ЕСПА)	добро	
		1	8 СУ "Васил Левски" ;ул."Полк.Георги Янков" №3	добро	Извършен ремонт през 2023 г

"Студентски"	Училище	2	55 СУ "Петко Каравелов"; ул."Дъбница" №3	добро	Извършени частични ремонти на отделните тела 2021, 2023 и 2024 г.
	Детска градина	1	10 ДГ "Чебурашка" ; ул."Арх.Виктория Ангелова – Винарова"	добро	Извършен ремонт пре 2024 г.
		2	12 ДГ "Лилия";ул."Боян Дановски" №3	добро	След основен ремонт на сграда и пристрояване през 2019 г.
		3	16 ДГ "Приказен свят";ул."Атанас Манчев" №1	много добро	След основен ремонт на сграда и пристрояване през 2022 г.
		4	72 ДГ "Приказка без край"; ул."Белимел" №11	1.Над основната сграда е в добро състояние 2. Над басейна частично от страната на сградата има теч и прониква вода, която стига до фоайето пред басейна	Не е правен ремонт от откриването на детската градина през 2012 г. Предстои оценка и изготвяне на КСС.
		5	78 ДГ "Детски свят" ; ул."Айдемир" №4	добро	Извършен ремонт през 2019 г.
		6	79 ДГ "Слънчице";ул."Джон Ленън" №10	1.Покривът над старата сграда е в добро състояние 2. Над новото крило покривът е за ремонт. Предстои оценка и изготвяне на КСС.	През 2014 г. ,във връзка с фонд "Козлогуй", е направен ремонт на покрива, както и подмяна на дограма и топлоизолация за подобряване енергийна ефективност на сградата.
		7	190 ДГ ; ул."Проф.Живко Сталев"	отлично	открита през 2024 г.
	Училище	1	2 СОУ "Акад. Емилиян Станев", ул."Суворов" № 36, жк."Бъкстон"	добро	
		2	5 ОУ "Иван Вазов", ул."Симеон Радев" № 31 – Павлово	добро	
		3	26 СОУ "Йордан Йовков", ул."Кореняците" № 40 кв. Княжево	добро	
		4	50 ОУ "Васил Левски", кв. Драгалевци, ул."Белла Дона" № 1	добро	
		5	52 ОУ "Цанко Церковски", бул."А.Пушкин" №112 – кв.Бояна	за текущ ремонт	
		6	64 ОУ "Цар Симеон Велики", ул."Симеоновско шосе" № 1	добро	

"Витоша"		7	86 ОУ "Св. Климент Охридски", ул. Брезова гора" №1- с. Владая	добро	
		8	152 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" + ДГ 41 + Читалище, ул."К.Темелков" №62, с. Мърчаево	добро	
	Детска градина		ДГ № 4 "Слънчо", ул."Ела" № 6, с. Владая	добро	
			ДГ № 37 "Вълшебство", ул."Белмекен" № 1 - кв.Павлово	добро	
			ДГ № 41 "Приятели"/+ 152 ОУ + читалище/, с. Мърчаево	добро	
			ДГ № 46 "Жива вода", ул."Крайречна" № 9 - Симеоново	добро	
			ДГ № 60 "Бор", ул."Княжевска" № 41 - Княжево	добро	
			Специализирана ДГ № 112 "Детски мир", кв. Бояна, ул."Детски мир" № 58	добро	
			ДГ № 116 "Мусала", ул."Мусала" № 7 - кв. Павлово	добро	
			ДГ № 116 "Мусала" - филиал, ул."Пушкин" - кв. Павлово	добро	
			ДГ № 116 "Мусала" - филиал, ул. "Симеон Радев" № 73А	добро	
			ДГ № 160 "Драгалевци", кв. Драгалевци, ул."Захари Зограф" №1	добро	
	Училище	1	53 ОУ "Николай Хрелков"	много лошо	необходимост от ремонт на цялата дървена покривна конструкция и керемидите
		2	66 СУ "Филип Станиславов"	добро	нужда от възстановяване на обшивки при комините и улиците
		3	72 ОУ "Христо Ботев"	незадоволително	необходимост от ремонт на покривната конструкция и керемидите на част от старата сграда

"Овча купел"	Училище	4	88 СУ "Димитър Попниколов"	лошо	нужда от цялостна подмяна на хидроизолацията. В ПБ за 2025 г. на СО са предвидени средства за съфинансиране по НДЕФ на мерки за ЕЕ на сградата
		5	149 СУ "Иван Хаджийски"	лошо	нужда от цялостна подмяна на хидроизолацията
		6	ПГСС "Бузема"	добро	извършен е цялостен ремонт преди около 10 години
	Детска градина	1	ДГ №9 "Пламъче"	много добро	нов покрив след ремонт и надстройка на сградата
		2	ДГ №33 "Сребърни Звънчета"	задоволително	нужда от подмяна на хидроизолацията в отделни зони
		3	ДГ №39 "Пролет"	лошо	нужда от подмяна на хидроизолацията в отделни зони
		4	ДГ №84 "Детелина"	много лошо	спешна нужда от цялостна подмяна на хидроизолацията поради активни течове
		5	ДГ №125 "Усмивка" - централна сграда	много лошо	спешна нужда от цялостна подмяна на хидроизолацията поради активни течове
		6	ДГ №125 "Усмивка" - филиал "Никола Петков"	задоволително	нужда от обследване на покривната конструкция и подмяна на отделни елементи и керемиди
		7	ДГ №125 "Усмивка" - филиал "Анастасия Димитрова"	много добро	сградата е въведена в експлоатация през 2022 г
		8	ДГ №161 "Ласка" - централна сграда	много лошо	спешна нужда от цялостна подмяна на хидроизолацията поради активни течове
		9	ДГ №161 "Ласка" - филиал "Евлия Челеби"	много добро	извършен ремонт на покрива през 2022 г
		10	ДГ №163	много добро	сградата е въведена в експлоатация през 2024 г

		11	ДГ №164 "Зорница" – централна сграда	задоволително	необходимост от извършване на локален ремонт
		12	ДГ №164 "Зорница" – стара сграда	добро	извършен ремонт на покрива преди 5 години
		13	ДГ №164 "Зорница" – филиал "Никола Милев"	много добро	сградата е въведена в експлоатация през 2024 г
	Училище	1	27 СУ "Георги Караславов", ул. "Полк. Никола Попов" №4	лошо	Да се осигурят средства за ремонт
		2	33 ОУ "Санкт Петербург", ул. "309", №8	лошо	Има изготвен проект за ЕЕ, чака финансиране, подлежи на ремонтни дейности покрива до реализиране на ЕЕ
		3	37 СУ "Райна Княгина", ул. "Луи Пастьор" №1	добро	2023г. е изпълнен проект за ЕЕ
		4	40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17	лошо	Да се осигурят средства за ремонт
		5	56 СУ "К. Иречек", ул. "Търново" №37	добро	2013г. е изпълнен проект за ЕЕ, финансиран от НДЕФ
		6	77 ОУ "Кирил и Методий", кв. Филиповци, ул."Трети март" №45	добро	
		7	79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Стоян Топузов" №6	добро	2018г. е изпълнен проект за ЕЕ, финансиран от НДЕФ
		8	90 СУ "Хосе де Сан Мартин", ул. "Стефана Клинчарова" №3	добро	2016г. е изпълнен проект за ЕЕ, финансиран от НДЕФ
		9	96 СУ "Л. Толстой", ул. "Никола Беловежков" №1	лошо	Има изготвен проект за ЕЕ, одобрен е от НДЕФ със 33% съфинансиране от СО
		10	97 СУ "Братя Миладинови", ул. "504" №1	лошо	Да се осигурят средства за ремонт
		11	103 ОУ "Васил Левски", ж.к. "Филиповци"	незадоволително	Теч над салона – да се осигурят средства за ремонт
		12	137 СУ "Ангел Кънчев", ул. "335-та" №11	добро	извършен ремонт на покр. к-ция по проект 2016г.
		1	101 ДГ "Ябълкова градина", ул. "Фортов път" №2	добро	
		2	57 ДГ "Хосе Марти", ул. "501-ва" №1	добро	

"Люлин"	Детска градина	3	197 ДГ "Китна градина", кв. "Филиповци" ул. "Поручих Хранов" №5	отлично	
		4	152 ДГ "Люляче", ул. "Ванче Михайлов" №3	добро	
		5	22 ДГ "Великденче", ул."210-та" №27	лошо	Да се осигурят средства за ремонт
		6	31 ДГ "Люлин", ул. "208-ма" №17	добро	реконструкция 2020г.
		7	32 ДГ "Българче", ул. "Петър Бонев" №3	незадоволително	реконструкция 2014г.
		8	35 ДГ "Щастливо детство", ул. "Георги Икономов" №6	добро	реконструкция 2018г.
		9	47 ДГ "Незабравка", ул."Полк. Никола Попов" №3	лошо	Да се осигурят средства за ремонт. В момента се прави обследване от УАСГ, относно проблем с конструкцията на сградата, 2016 година е правено конструктивно укрепване, което в момента дава проблеми.
		10	55 ДГ "Излика", ул."Христо Караминков" №8	лошо	Санирана 2018, има проблем в една от постройките. Да се осигурят средства за ремонт
		11	64 ДГ "Първи юни", ул."Стоян Топузов" №7	добро	
		12	68 ДГ "Ран Босилек", ул."Иван и Силияна Параскевови" №5	лошо	Да се осигурят средства за ремонт
		13	73 ДГ "Маргарита", ул. "Годеч" №1	добро	
		14	86 ДГ "Асен Босев", ул. "Тома Давидов" №44	добро	
		15	95 ДГ "Омайниче", ул. "Тома Давидов" №3	добро	реконструкция 2007г.
		16	200 ДГ "Цветен рай", ул."Димитър Талев" №2	незадоволително	Теч от покрива над басейна - да се осигурят средства за ремонт

		17	139 ДГ "Панорама", ул."Ген Асен Николов" №12	отлично	покривът е ремонтиран 2024г.
		18	139 ДГ "Панорама" – филиал, ул. "Луи Пастър" №4	добро	
		19	122 ДГ „Синева“, ул."Полк. Никола Попов" №5	отлично	Реконструирана 2022г.
		20	150 ДГ, ул."309-та" №4	отлично	Реконструирана 2023г.
		21	41 СДЯ „Ябълкова градина“, ул. "Фортов път" №1	добро	
		22	СДЯ "Слънце" №128, ул."Никола Обретенов" №5	добро	Реконструирана 2017г.
	Училище	1	61 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ж.к. "Връбница 2", бул. "Ломско шосе" № 186	добро, направен частичен ремонт на частта над стълбището през 2023 г.	скатен покрив, като цяло в добро състояние
		2	62 ОУ "Христо Ботев", кв. "Обеля", ул. "Ефрем Чучков" № 26	лошо състояние, направен частичен ремонт (63 кв.м.) на покрива на основната сграда през 2022 г. Има течове от покрива на топлата връзка и от покрива на помещения до физкултурния салон. Нужда от основен ремонт на основната сграда.	скатен покрив на основната сграда, нуждае се от основен ремонт
		3	70 ОУ "Св. Климент Охридски", кв. "Модерно предградие", ул. "Адам Мицкевич" № 10	в добро състояние, направен основен ремонт и нова топла връзка през 2018-2019 г. по ОППР	скатен покрив в добро състояние
		4	ДГ № 138 "Приятели", кв. "Обеля", ул. "3-та" № 11А	в добро състояние, изпълнени мерки по ЕЕ през 2012 г. по ОППР. Ремонт на козирки над 3 входа през 2022 г.	плосък покрив, преди две години отстранени частични забележки довели до появата на леки течове
		5	140 СУ "Иван Богоров", ж.к. "Обеля 2", ул. "Дико Илиев" № 9	в добро състояние, основно ремонтиран през 2019-2020 г. по ОППР.	плосък покрив, липсват забележки в последните пет години

"Връбница"		6	146 ОУ "Патриарх Евтимий", с. Волюяк, ул. "Зорница" № 63	в приемливо състояние, на някои места има течове, нуждае се от частичен ремонт	скатем покрив, има нужда от частична подмяна и пренареждане на керемиди
		7	175 ОУ "Васил Левски", с. Мрамор, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 1	Покривът на основната сграда на училището е в добро състояние, нова пристройка с физкултурен салон и класни стаи, изпълнена с плосък покрив, към момента течовете са отстранени, но е необходим частичен ремонт.	Основна сграда – скатен покрив в добро състояние, нова пристройка с физкултурен салон с плосък покрив, към май.2025 г. няма данни за течове.
		1	ДГ № 5 "Надежда", ж.к. "Връбница 1", бл. 510, вх.В; Първи филиал: в ж.к. "Обеля 1", бл. 102, вх.А и вх. Г, ет. 1; Втори филиал: в ж.к. "Връбница 2", бл. 621, вх. А, ет. 1; Трети филиал: в ж.к. "Обеля 2", бл. 204, вх.Б; бл. 207, вх. В; бл. 214, вх. Г; бл. 221, вх. В.	детската градина е на първия етаж в панелни блокове	
		2	ДГ № 42 "Чайка", ж.к. "Връбница 1"	през 2019-2020 г е изпълнен основен ремонт и мерки по ЕЕ на сградата по ОПРР, включително и покрива който в момента е в добро състояние	липсват данни за течове
		3	ДГ № 82 "Джани Родари", ж.к. "Обеля 2", ул. "Дико Илиев" № 7	плосък покрив, няма данни за течове	

	Детска градина	4	ДГ № 138 "Приятели", кв. "Обеля", ул. "З-та" № 11А	няма данни за течове в трите сгради, които са разположени в общ двор. На сграда 3 е извършено преустройство и промяна на предназначението през 2022г.	
		5	ДГ № 176 "Зорница", с. Мрамор, ул. "Любен Каравелов" № 16	3 сгради в общ двор. Две от сградите са със скатен покрив в добро състояние, третата сграда е изградена през 2022-2023 г. и няма данни за течове	покривът на средната сграда е ремонтиран частично през 2024г.
		6	ДГ № 176 "Зорница", с. Волюяк, ул. "Зорница" № 42	покривът е скатен, на спортния салон е плосък покрив. Има течова в севрената част на покрива на основната сграда, нуждае се от частичен ремонт	
		7	ДГ № 198 "Косе Босе", кв. "Модерно предградие", ул. "Войводово" № 4	Добро състояние – на покрива е направена подмяна на компрометирана покривна хидроизолация на сградата през 2023-2024г.	
		1	170 СУ "Васил Левски", гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле" № 277	добро	
		2	171 ОУ "Стоил Попов", гр. Нови Искър, ул.Светлина" № 26	добро	
		3	172 ОУ "Христо Ботев", гр. Нови Искър, ул. "Христо Ботев" № 51	добро	
		4	176 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Негован, ул."Училищна" № 6	добро	

"Нови Искър"	Училище	5	177 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Световрачене, ул."Софийска"№ 23	добро	ремонт на покриви на двете учебни сгради –2023г. , ремонт на покрив на физк.салон – 2024г.
		6	179 ОУ "Васил Левски", с. Доброславци, ул. "Доброславско шосе" № 34	задоволително	нуждае се от цялостен ремонт
		7	160 ОУ "Кирил и Методий", с. Чепинци, ул."Ст. планина" № 22	добро	
	Детска градина	1	ДГ №102 "Кременица", гр.Нови Искър, ул."Кременица" № 20	добро	ремонт на покриви – 2023г и 2024г
		2	ДГ №102 "Кременица", филиал кв. Гниляне, гр.Нови Искър, ул"Просвета"№1	добро	ремонт на покрив – 2021г.
		3	ДГ №102 "Кременица", филиал Кътина, с.Кътина, ул."Христо Ботев"№26	задоволително	нуждае се от цялостен ремонт
		4	ДГ № 114 "Светулка", с. Световрачане, ул."Миладин Цветков" № 3	добро	ремонт на покрив – 2023г. и 2024г.
		5	ДГ №121, гр.Нови Искър, ул.Искърско гефиле №73	добро	построена 2014г.
		6	ДГ №121, филиал Доброславци, с. Доброславци, пл.Мезгана	добро	
		7	ДГ №132 "Светлина", с.Чепинци, ул."Стара планина" № 1	добро	ремонт на покриви – 2021г.
		8	ДГ №132"Светлина", филиал Подгумер, с.Подгумер, ул."Свети Димитър" №3	добро	
		9	ДГ №135 "Мое детство", гр.Нови Искър, ул. "Варна" № 1	добро	построена 2022г.
		10	ДГ №157"Детска стряха", гр.Нови Искър, ул. "Беласица" № 26	добро	ремонт на покрив – 2024г.

	Училище	1	85 СУ "Отец Паусий", ул."59-та" № 13, кв. "Враждебна" с топла връзка и физкултурен салон	За подмяна хидроизолационни системи.	Год. построяване -1964г , плосък покрив с хидроизолация. Ремонт хидроизолационна система през 2004г. Действаща мълниезащитна инсталация.
		2	115 ОУ "Св.св. Кирил и Методий", ул. "Черковна" № 9, с.Горни Богров с топла връзка и физкултурен салон	За подмяна хидроизолационна система на основната сграда.	Год. построяване - 1984г. , плосък покрив с хидроизолация. Ремонт хидроизолационна система на физкултурен салон 2024г.Действаща мълниезащитна инсталация.
		3	116 ОУ "Паусий Хилендарски", ул. "Васил Левски" №32, с.Яна с топла връзка и физкултурен салон	Основна сграда –частична подмяна на дъсчена обшивка, подмяна на хидроизолация /пароизолация/, летвена скара и керемидена система.	Год. построяване - 1961г., скатен керемиден покрив. Ремонт хидроизолационна система на физкултурен салон през 2024г.Действаща мълниезащитна инсталация.
		4	117 СУ "Св.св. Кирил и Методий", ул. "Младежка" № 34, гр. Бухово с топла връзка и физкултурен салон	Подмяна хидроизолационна система физ. салон.	Год. построяване основна сграда - 1954г. , скатен керемиден покрив. Год. построяване физ.салон - 2010г., плосък покрив с хидроизолация. Основен ремонт покрив основна сграда през 2019г. Действаща мълниезащитна инсталация.
		5	117 СУ "Св.св. Кирил и Методий"- филиал, ул. "Цанко Церковски" № 31, кв. "Сеславци"	Не е необходим ремонт.	Год. построяване - 1968г , скатен керемиден покрив. Ремонт покрив през 2023г. Действаща мълниезащитна инсталация.

"Кремиковци"		6	156 ОБУ "Васил Левски", ул. "Свежест" №1, кв. "Кремиковци" с топла връзка и физкултурен салон	За подмяна хидроизолационни системи.	Год. построяване -1967г. , плосък покрив с хидроизолация. Ремонт хидроизолационна система през 2004г. Действаща мълниезащитна инсталация.
		7	159 ОУ "Васил Левски", ул. "Ангел Магжаров" № 31, кв. "Челопечене" с физкултурен салон	За подмяна хидроизолационна система на физ.салон /мембрана/.	Год. построяване основна сграда – 1923г. , скатен керемиден покрив. Год. построяване физ.салон – 2011г., плосък покрив с хидроизолация. Основен ремонт покрив основна сграда през 2020г.Действаща мълниезащитна инсталация.
		8	162 ОБУ "Отец Паусий", ул. "Свобода" № 10, кв. "Ботунец" с топла връзка и физкултурен салон	добро	Год. построяване – 1973г., плосък покрив с хидроизолация. Ремонт хидроизолационна система през 2020г. Действаща мълниезащитна инсталация.
		1	ДГ 89 "Шарена гъга", ул."27-ма" №3, кв. "Враждебна"	добро	Год. построяване – 2009г. , плосък покрив с хидроизолация. Ремонт хидроизолационна система през 2024г. Действаща мълниезащитна инсталация.
		2	ДГ 140 "Зорница", ул. "10-та" № 27, с . Долни Богров	За подмяна хидроизолационна система на сградата.	Год. построяване – 2013г. , плосък покрив с хидроизолация. Действаща мълниезащитна инсталация.
		3	ДГ 147 "Славейче", ул. "Трайчо Костов" № 1, с. Горни Богров	добро	Год. построяване – 1967г. , скатен керемиден покрив. Ремонт на покрива през 2019г. Действаща мълниезащитна инсталация.

	Детска градина	4	ДГ 147 "Славейче" филиал, ул. "Райна Княгиня" № 4, с. Яна	добро	Год. построяване – 1980г. , плосък покрив с хидроизолация. Ремонт хидроизолационна система през 2022г. Действаща мълниезащитна инсталация.
		5	ДГ 94 "Детски свят", ул. "Никола Бонев" № 6, гр. Бухово	добро	Год. построяване – 1983г., плосък покрив с хидроизолация. Ремонт хидроизолационна система през 2019г. Действаща мълниезащитна инсталация.
		6	ДГ 146 "Звездица"–филиал, ул. "Мургаш" № 10, кв. "Сеславци"	добро	Год. на построяване 2021г., скатен керемиден покрив. Действаща мълниезащитна инсталация.
		7	ДГ 146 "Звездица"– ул. "Св.св.Кирил и Методий" № 2, кв. "Кремиковци"	добро	Год. на построяване 2015г., плосък покрив с хидроизолация. Действаща мълниезащитна инсталация.
		8	ДГ 58 "Слънчево утро", ул. "Яне Стоянов" № 19, кв."Челопечене"	За подмяна хидроизолационна система на сградата.	Год. построяване – 2009г. , плосък покрив с хидроизолация. Действаща мълниезащитна инсталация.
		9	ДГ 44 "Калина", ул. "Балкан" № 14, кв. "Ботунец"	За подмяна хидроизолационна система на сградата.	Год. построяване – 1965г., плосък покрив с хидроизолация. Действаща мълниезащитна инсталация.

		1	83 ОУ "Елин Пелин" адрес: с. Панчарево, ул."Елин Пелин" № 21	Много добро	През 2016 е извършен ремонт на основната сграда, актуално състояние – много добро. Покривът на сградата на столовата се нуждае от ремонт. Установен е теч над архива. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да, за двете сгради В процес на изпълнение е проект „Пристройка към основна сграда за физкултурен салон, библиотечно-информационен център, 4 броя класни стаи в 83. ОУ „Елин Пелин“ за разширение и основен ремонт на сградата, съфинансиран от СО по Програма на МОН. Бенефициент на средствата е училището. На 09.04.2025 год. е открита строителна площадка.
		2	84 ОУ "Васил Левски" адрес: с. Герман, ул."Патриарх Герман" № 81Б	Много добро	Актуално състояние – Много добро, мълниезащитна и заземителна инсталации – Да
		3	191 ОУ "Отец Паусий" адрес: с. Железница, ул."Плана планина" № 11	Добро	Година на строителство 1960г., не е правен основен ремонт на покрива. През 2004г., 2015г. и 2020г. е направен частичен ремонт, поради течове. Актуално състояние – добро. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да

	Училище	4	200 ОУ "Отец Паисий" адрес: с. Лозен, ул."Иван Пешев" № 1	Лошо	Година на строителство – 1928 г., текущ ремонт – 2007, 2008 г., частичен ремонт – от 2019 до 2022 г. капаци, почистване на улици. Актуално състояние – нуждае се от основен ремонт. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да
		5	201 ОУ "Св. св.Кирил и Методий" адрес: с. Лозен, ул."Св.св. Кирил и Методий" № 17	Добро	2008 г. реконструкция на южната страна на покрива на основната сграда. 2015г. частичен ремонт на покрива на малката сграда. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да Училището е финансирано по Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда“ за основен ремонт на сградата на 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, който включва и ремонт на покрива.

		6	202 ОУ "Христо Ботев" адрес: с. Долни Пасарел, ул. "Диляна" № 16	Много добро	Година на строителство 1928 г., реконструкции – от 2018 до 2022 – секторно пренареждане и подмяна на керемиди, билни капаци и секторно подменяне и почистване на улици Актуално състояние – Много добро Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да, но има необходимост от ремонт
		7	71 СУ "Пею Крачолов Яворов" адрес: с. Казичене, ул. "Пею Яворов" № 10	Добро	Актуално състояние – Добро Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да 71. СУ е включен към одобрените от Столична община за кандагстване проект „Създаване на споделено зелено пространство и обучение на открито в парк Казичене“ по процедура за предварителен подбор по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. за изграждане на фотоволтаична система на покрива.

"Панчарево"		8	192 СУ "Христо Ботев" адрес: с. Бистрица, ул."Просвета" № 11	Малка сграда – добро Основна сграда: Част изток/запад – отлично Част север/юг – лошо	Училището се състои от две сгради – основна и малка. Покрива на малката сграда е частично ремонтиран през лятото на 2024 г. и е в добро състояние. Покрива на основната сграда е от две части. Едната част е ремонтирана основно през 2023г. и е в отлично състояние. Другата част (с фронт север/юг) е в лошо състояние. Няма течове, но керемидите са разместени и има реална опасност от падането им при лоши метеорологични условия. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да Предвиден е ремонт на покрива по програма чрез съфинансиране от СО по Програма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд. Район Панчарево провежда процедура за избор на изпълнител.
		1	ДГ № 3 "Детелина" адрес: с. Казичене, ул."Христо Ботев" № 2 – пристройка към Основна сграда за две яслени групи	Добро	Актуално състояние – Добро Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да

		1,1	ДГ № 3 "Детелина" филиал адрес: с. Казичене, „Хан Крум“ №2 – сграда филиал „Експериментална сграда“	Добро	Година на строителство/основен ремонт/реконструкция – 2011–2012 год ; последен ремонт – 2017 год. Актуално състояние – Добро Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да
		1,2	ДГ № 3 "Детелина" ясла адрес: с. Казичене, „Христо Ботев“ №2 – пристройка към Основна сграда за две яслени групи	Добро	Година на строителство/основен ремонт/реконструкция – 2022 г., Актуално състояние – Добро Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да
		2	ДГ № 66 "Елица" адрес: с. Панчарево, ул."Риляник" № 10	Много добро	Година на строителство на стара сграда 1972 година, година на строителство на нова сграда 2010 година. Актуално състояние – Много добро състояние на покривите, нужда от цялостна подмяна на улуците и на двете сгради. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – Да, за двете сгради.

	Детска градина	3	ДГ № 97 "Изгрев" адрес: с. Лозен, ул."Янко Панайотов" № 29	сграда 1 – лошо състояние сграда 2 – кръгъл модул – добро състояние	Година на строителство –2007г. сграда 1, 2010 сграда 2 –кръгъл модул; Частичен ремонт –сграда 1- 2022г., частичен ремонт хидроизолация на покрив – сграда 2 –кръгъл модул-2022г. Актуално състояние – сграда 1 – лошо състояние; сграда 2 – кръгъл модул-добро състояние Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да
		3,1	ДГ № 97 "Изгрев" филиал адрес: с. Лозен, ул. „Светлина “ № 2	Отлично	Година на строителство 2010г. , частичен ремонт на покрив –2018г., аварийен ремонт през 2025 год. Вследствие на извършения ремонт на покрива, предстои да бъде закупена от бюджета на ДГ и поставена мълниезащитна и заземителна инсталации.
		4	ДГ № 143 "Щурче" адрес: с. Бистрица, ул."Тинтява" № 6	Добро	Актуално състояние – добро Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да
		4,1	ДГ № 143 "Щурче" филиал адрес: с. Бистрица, ул." Просвета" № 14	Много добро	година на строителство 2023година Актуално състояние – много добро Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – да

		5	ДГ № 180 "Зайченцето бяло" адрес: с. Герман, ул."Патриарх Герман" № 81А	Добро	Година на строителство – УВЕ № 530/ 27.05.2014 г. Актуално състояние на покрива – добро. Действаща мълниезащитна инсталация – да
		6	ДГ № 181 "Радост" адрес: с. Железница, ул."Плана планина" № 26	покрив на основната сграда – много добро; покривът на кухненския блок – изключително лошо състояние	2024 г. – основен ремонт на покрива на сградата на детската градина. покривът на кухненския блок, намиращ се в двора на 191 ОУ, е в изключително лошо състояние. Навсякъде има течове, компроментирани стени, влага и мухъл из всички помещения поради състоянието на покрива. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – Да.
		7	ДГ № 182 "Пчелица" адрес: с. Долни Пасарел, ул."ВЕЦ Пасарел" № 17	Добро	Година на строителство – 1983г. Основен ремонт на покрива– 2004г.; частичен ремонт 2021г. Проблеми се появяват на снадките около въздуховода и водостоците при обилни валежи. На този етап спешен ремонт не е необходим. Действащи мълниезащитна и заземителна инсталации – Да
			78 СУ "Христо Смирненски", гр. Банкя		

"Банкя"	Училище	1	БЛОКОВЕ: "Д" (столова) и "А1".	добро	За профилактика на покривите (почистване на улици и водосточи, наместване на единични керемиди и подобни). Последен ремонт блок "Д" -2012г.
			БЛОКОВЕ: триетажна сграда от 1959г. и физ.салон.	добро	За частичен ремонт на покривите - пренареждане на керемиди и ремонт на дадулучни поли на локализираните места. Последен ремонт на триетажна сграда от 1959г -2012г.
			БЛОК "А2".	добро	За ремонт покрив топла връзка към блок "Б".
			БЛОК "Б".	добро	За частичен ремонт на компрометиран първи ред керемиди и прилежащите надулучни поли. Последен ремонт блок "Б" -2020г.
			БЛОК "В".	добро	За частичен ремонт на компрометирани билни капаци. Последен ремонт блок "Б" -2019г.
			БЛОК "Г" (зала).	лошо	За цялостен ремонт на плоския покрив.
			БЛОК "Г1" (физ. салон и басейн).	добро	За частичен ремонт на компрометирани участъци на плоския покрив.
	Детска градина	1	ДГ № 25 "Изворче", ул. "Петко Д. Петков" №5, гр. Банкя	много добро	
		2	ДГ № 25 "Изворче" - филиал детска ясла, ул. "Восток" №4, гр. Банкя	лошо	За основен ремонт на цялата сграда- предвиден по НПВУ.